

# Demonstration af prøvebadeværelse



HENRIKSGÅRDEN  
HELHEDSPÅN



## Spørgsmål og svar!

Hermed en opsummering af de spørgsmål, der blev stillet, da vi fremviste prøvebadeværelse i Henriksgården d. 14. januar 2020.

Byggeudvalgets og/eller rådgivers svar på spørgsmålene:

- Ønske om håndklædekrog ved håndvask.
- Ønske om mulighed for at kunne fravælge opsætning af håndklædekroge.
- Ønske om minimum 8 kroge til håndklæder.
- Ledning til lys over spejl, ikke så pæn føringsvej.
- Lampen er grim. Må man selv udskifte til en anden type?
- Nogle beboere er bekymrede over de små flisestørrelser, da de er sværere at holde.
- Flere beboere mente, at der burde være forstærkning på toppen af glasafskærmningen.
- Kan der installeres rain-shower fast?
- Plads til installation af vaskemaskine på badeværelse i 1 og 1½ værelses lejligheder?
- Hvad med opsætning af hjælpemidler, når man ikke må bore?
- Bliver køkkener i tilgængelighedsboliger med skuffeskabe? Det kan være svært at nå ind bagerst i et skab, når man f.eks. er gangbesværet.

- God pointe. Det arbejdes der videre med.
- Ikke en mulighed, da beboerne ikke må bore i de nye badeværelser, og der skal tages højde for fremtidige beboere.
- Det arbejdes der videre med.
- Lampe og ledning/føringsvej på prøvebadeværelse er ikke den endelige løsning
- Udskiftning af fastmonterede lamper i baderum skal udføres af autoriseret elektriker og leve op til krav om sikring af vådrum.
- Det overvejes at ændre flisestørrelse til 15x15 cm eller 20x20 cm fliser med glasserede kanter
- Rådgiver undersøger nærmere.
- Det er ikke muligt indenfor den type armatur, der monteres.
- Ikke muligt på grund af pladsmangel, samt gældende myndighedskrav.
- Opsætning af hjælpemidler må kun ske efter forudgående godkendelse fra ejendomsdriften/DAB. Monteres i henhold til udleveret montagevejledning, og udføres af kommunens hjælpemiddelcentral, der bevilger hjælpemidlerne.
- Nej. I den godkendte økonomi er der ikke budgetteret med skuffeskabe, som er et fordyrende element i forhold til standardløsning med skabe. Såfremt skuffeskabe skulle inkluderes i projektet, ville det kræve en beboergodkendelse af ekstrækonomi og dertil yderligere huslejstigning.

